

平成31年4月12日

平成31年4月23日執行の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

<質疑回答案件一覧表>

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水007	平成31年度水道メータ購入（小口径）	経 営 課	2
水008	平成31年度水道メータ購入（大口径）		
水009	平成31年度水道メータ修理（小口径）		
水014	9号取水井浚渫工事	工 務 課	3

※発注番号は平成31年4月23日執行の我孫子市水道局公募型競争入札公告（平成31年4月1日付け我孫子市水道事業公告第6号）の<1入札案件>に記載された発注番号に該当します。<質疑回答案件一覧>に記載されていない案件については、質疑がありませんでした。

発注番号 水007、008、009 質疑回答（1／1）

件名	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 31 年度水道メータ購入(小口径、大口径) ・平成 31 年度水道メータ修理(小口径) 	発注番号	水 007,008,009
		発注主管課名	経 営 課
質 疑		回 答	
<p>1. バーター及び修理で引きあがってくるメーターはどこメーカーのものか。</p>		<p>1. 柏原計器工業株式会社、愛知時計電機株式会社、アズビル金門株式会社、株式会社阪神計器製作所、前澤給装工業株式会社、大豊機工株式会社のいずれかのメーカーのものになります。</p>	
<p>2. 【水 007 平成 31 年度水道メータ購入(小口径)】について 13mm 納入数:4,000 台に対し、引き取るバーターは 2,000 台という認識で間違いないか。</p>		<p>2. お見込みのとおりです。</p>	

発注番号 水014 質疑回答 (1/1)

件名	9号取水井浚渫工事	発注番号	水014
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
<p>1. 井戸設備概要 揚水管の口径を教えてください。</p>		<p>1. 揚水管及びポンプの口径は、 φ100となります。揚水管の最上部においてφ125に増径しています。</p>	
<p>2. 水中ポンプ設置工 「ケーブル類の接続作業は、電磁流量計メーカーまたはメーカーの指定する者の施工とする」と記載されていますが、電気工事士の資格保有者でよろしいでしょうか。</p>		<p>2. 「ケーブル類の接続作業は、電磁流量計メーカーまたはメーカーの指定する者の施工とする」の「者」とは、個人ではなく、「会社」を指します。よって接続作業は、製造または維持管理を行っている会社の施工とします。</p>	