

令和元年10月16日

令和元年10月28日執行の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

<質疑回答案件一覧表>

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水036	湖北台浄水場系取水井遠方監視制御設備更新工事（公契約）	工務課	2

※発注番号は令和元年10月28日執行の我孫子市水道局公募型競争入札公告（令和元年10月1日付け我孫子市水道事業公告第21号）の<1入札案件>に記載された発注番号に該当します。

発注番号 水036 質疑回答 (1/1)

件名	湖北台浄水場系取水井遠方監視制御設備更新 工事 (公契約)	発注番号	水036
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1. 「遠方監視制御盤 (湖北台)」の更新においては、更新盤立上げとともに旧盤機能停止させてよろしいか。		1. よろしい。	
2. 湖北台浄水場の既設盤 機能増設 (通信制御装置、プロセス入出力装置、LCD 監視制御、補助継電器盤) 時は妻子原浄水場からの監視制御が連続停止となってよろしいでしょうか。また、停止のための設備養生書作成、養生作業、それに伴う浄水場現場運転は本工事対象外と考えてよろしいでしょうか。		2. 監視制御の連続停止に伴う設備養生書作成、養生作業、浄水場現場運転は本体工事に含みます。 なお、特記仕様書第1章12. 「業務計画・打合せ・施工後の試験」及び第2章 14 「既設の養生・改造」を厳密に遵守してください。	