

平成30年4月13日

平成30年4月24日執行の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

<質疑回答案件一覧表>

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水009	つくし野地区管路工事実施設計業務委託(30委01)	工務課	2
水012	妻子原浄水場監視制御設備更新工事	工務課	3

※発注番号は平成30年4月24日執行の我孫子市水道局公募型競争入札公告(平成30年4月2日付け我孫子市水道事業公告第8号)の<1入札案件>に記載された発注番号に該当します。<質疑回答案件一覧>に記載されていない案件については、質疑がありませんでした。

発注番号 水009 質疑回答 (1/1)

件名	つくし野地区管路工事実施設計業務委託(30委01)	発注番号	水009
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
<p>1. 本業務で使用する地形図は、どのように支給して頂けますでしょうか？(測量成果・道路台帳・既設図、データ・紙面など)</p> <p>2. 本業務には、水路横断(水管橋や橋梁添架)は含まれないという認識でよろしいでしょうか？</p> <p>3. 公図調査の範囲は全線でしょうか？部分的の場合は範囲を教えてください。</p> <p>4. 関係機関との協議は、発注者が主体となっていく、という認識でよろしいでしょうか？</p> <p>5. 給水の設計も含まれますか？含まれる場合、具体的な作業内容と対象件数を教えてください。</p> <p>6. 成果品の提出時期について、工期前に提出すべき資料がございましたら、時期と内容を教えてください。</p>		<p>1. 紙面で支給します。</p> <p>2. 水路横断を含みます。</p> <p>3. 私道および認定外道路部を調査範囲とします。</p> <p>4. 関係機関との協議は、受注者主体とします。</p> <p>5. 給水の設計を含みます。詳細については受注後に指示します。</p> <p>6. 資料が必要となった場合は、適時指示します。</p>	

発注番号 水012 質疑回答 (1/1)

件名	妻子原浄水場監視制御設備更新工事	発注番号	水012
		発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
<p>1. 妻子原用LCD監視制御装置は湖北台、久寺家の監視制御機能も必要ですか。</p>		<p>1. 必要です。 既設を含めた各浄水場のLCD監視制御装置は、安定性強化の観点から相互バックアップ機能として3浄水場全ての監視制御機能を持たせてください。 また、既設通信網との接続に際し図面に示された機器以外の装置を設置することや、機能増設対象装置を新設で対応することは不具合等が発生する恐れがあることから認めません。なお、既設湖北台・久寺家用LCD監視制御装置の機能増設については、特記仕様書第2章14項「既設の養生・改造」を厳密に遵守してください。</p>	